

Акт

по оценке состояния доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»

Комиссия в составе:

Заместитель начальника отдела департамента образования и науки Брянской области- Мухина Инна Николаевна,

Бурмин Евгений Владимирович – председатель общества Брянского отделения Всероссийского общества глухих ,

Лаврушина Ирина Николаевна - директор автономной некоммерческой организации « Центр реабилитации инвалидов»,

Белин Вячеслав Романович- заместитель председателя Брянской областной организации Всероссийского общества инвалидов,

Питукина Ольга Ивановна- эксперт Брянского отделения Всероссийского общества слепых,

Федина Татьяна Федоровна – заместитель директора по материально-техническому обеспечению ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»,

Гущина Елена Александровна – заместитель директора по учебно-методической работе ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»,

Руденкова Екатерина Владимировна – врио главного бухгалтера ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ,

Несолёный Михаил Станиславович – методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ,

Храбровская Наталья Геннадьевна – юрисконсульт ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» ,

Игрунина Светлана Владимировна- председатель первичной профсоюзной организации ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина».

Провела обследование в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» в части доступности объекта для инвалидов и пришла к следующим результатам:

1. Общие положения.

Название организации: ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»

- 1.1. Юридический адрес организации: 241050, г. Брянск, ул. Грибоедова дом 1а
- 1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, количество этажей – 4.
- 1.3. Год постройки основного здания 1982.

В 2017 году в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» реализованы мероприятия по государственной программе «Доступная среда». Средства субсидии направлены на приобретение оборудования и на текущий ремонт здания.

2.Состояние доступности объекта.

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения. Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Показатели соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание			
1.1	Вход (входы) на территорию			
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90см	соответствует
	знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	есть в наличии
1.2	Путь (пути) движения на территории к главному (специализированному) входу в здание			
	ширина полосы движения	К, О	не менее 180см	соответствует
	указатели направления движения	К, О, Г	наличие	
	заезд с проезжей части на тротуар	К, О, С, Г	наличие	
	высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	4см	
1.3	Входная площадка или крыльцо			
	высота площадки	С, Г	норматив не установлен	80см
	габариты площадки: ширина х глубина	К	не менее 220х220см	соответствует

	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	есть в наличии
	нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	есть в наличии
	навес	К, О	наличие	есть в наличии
1.4	лестница (наружная)			
	нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	есть в наличии
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем <u>вверху</u> и внизу (ширина)	С	60см	есть в наличии
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	есть в наличии
	размер ступеней: высота х ширина	О, С, Г	не более 12 х не менее 40	соответствует
	поручни с двух сторон	О	наличие	запланировано
	на высоте	О, С	70, 90см	запланировано
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30см	соответствует
1.5	пандус (наружный)			
	ширина марша	К	не менее 100см	соответствует
	уклон (угол наклона)	К	не более 8%	соответствует
	высота одного подъема	К	не более 80см	соответствует
	разворотные площадки:			
	внизу	К	не менее 150х150см	соответствует
	промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150см	соответствует
1.6.	Сменные кресла-коляски		наличие	запланировано
1.7.	Поручни пандуса с двух сторон			
	на высоте	К	70см	соответствует
	на высоте	О	90см	соответствует
	горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим основанием	К, О	не менее 30см	соответствует
	нескользкое покрытие	К, О	наличие	есть в наличии
1.8.	подъемные платформы (аппарели)		наличие	Подъемник гусеничный есть в наличии
1.9.	тамбур			
	габариты: глубина х ширина	К	не менее 220х180см	Соответствует 395х185
	двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, Г, С, О	наличие	есть в наличии Р
	ширина проема в свету	К	не менее 90см	соответствует
	высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5см	соответствует
1.10	Парковка для посетителей (не предусмотрена)			
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50м	соответствует
	доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%, но не менее 1 места	соответствует

	размер места со специальным знаком	К	350х500см	соответствует
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
	Коридоры/холлы			
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	соответствует
	разворотные площадки	К	не менее 150х150см	соответствует
2.1	адаптированные лифты	(не предусмотрены)		
	кабина:			
	габариты: глубина х ширина	К	не менее 140 х 110см	
	ширина дверного проема	К	не менее 90см	
	поручни	О	наличие	
	световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	
2.2	Лестничные марши (в зону оказания услуг)	Услуги оказываются на первом этаже здания.		
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60см	
	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	
	размер ступеней: высота х ширина	О, С, Г	не более 15 х не менее 30	
	поручни с двух сторон:	О, С	наличие	
	на высоте	О, С	70см	
	горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, Г, С, О	наличие	
3	Зона целевого назначения здания (оказания услуги)			
3.1.	Кабинетная форма обслуживания			
	ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	соответствует
	зона кресла-коляски	К	не менее 150х150см	соответствует
	Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках	К	не более 80 см	соответствует
3.2.	Зальная форма обслуживания	не предусмотрена		
	ширина проходов	К	не менее 120 см	соответствует
	доля мест для колясочников	К	не менее 2%	запланировано
	ширина прохода к месту колясочника	К	не менее 120 см	запланировано
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	Не менее 1, в залах вместимостью более 50 человек, не менее 2 % кресел	запланировано

	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.		не менее 2 % кресел	запланировано
4	Санитарно-гигиенические помещения			
4.1	Санузел			
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	есть в наличии
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	соответствует
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	запланировано
4.2	Раковина			
	Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	Не менее 130 x 85см	соответствует
	Высота раковины	К	75-85см	соответствует
4.3	Кабины (не предусмотрены)			
	Количество кабин	К, О	не менее 1ед.	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90см	
	Габариты (минимальные глубина x ширина)	К	не менее 180 x 165см	
	Опорные поручни	К, О	наличие	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	не менее 80 x 120см	
5	Средства информации и телекоммуникации			
5.1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги			
	надписи	С, Г	наличие	есть в наличии
	размещение на высоте	К, С, Г	не более 160 см	есть в наличии
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	есть в наличии
	освещенность	С	наличие	есть в наличии
	указатели, пиктограммы:			
	размещение на высоте	К, С	не более 200см	есть в наличии
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	есть в наличии
	освещенность	С	наличие	есть в наличии
5.2	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			
	высота размещения	С	60-110 см	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	есть в наличии
	на кнопках управления лифта	С	наличие	Лифт не предусмотрен
	на поручнях лестниц	С	наличие	есть в наличии
	на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	есть в наличии
5.3	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	шт. наличие	есть в наличии 3шт
5.4	Речевые информаторы и маяки	С	шт. наличие	есть в наличии 1 шт.

5.5.	Иные средства информации	Г, О, С, Г	шт. наличие	есть в наличии TV 1 шт.
------	--------------------------	------------	-------------	----------------------------

1. Проведенные ремонтные работы в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» соответствуют требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330.2012 « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

2. Руководству ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» необходимо продолжить мероприятия по созданию необходимых условий по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп населения с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 « Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования , а также оказания им при этом необходимой помощи», Федерального закона от 1 декабря 2014 г. №419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».

Члены комиссии:

Комиссия в составе :

Мухина Инна Николаевна _____

Бурмин Евгений Владимирович _____

Лаврушина Ирина Николаевна _____

Белин Вячеслав Романович _____

Питукина Ольга Ивановна _____

Федина Татьяна Федоровна _____

Гущина Елена Александровна _____

Руденкова Екатерина Владимировна _____

Храбровская Наталья Геннадьевна _____

Несолёный Михаил Станиславович _____

Игрунина Светлана Владимировна _____